

WSZYSCY WYKONAWCY

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ DT.272.05.2014

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku”

1. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że do wykonania w ramach oferty będzie tylko poniższy zakres robót drogowo – mostowych:
 - a. Przedstawiony na rysunku nr 1 Projektu Wykonawczego dotyczącego budowy mostu – roboty drogowo – mostowe
 - b. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku w km 0+158 do km 0+700 + wjazd z kostki brukowej w km nr 0+201Pozostałe elementy robót drogowych przedstawione na rysunku nr 1 Projektu budowlanego nie są przedmiotem zamówienia nr DT 272.05.2014 o nazwie „Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku”

Odp. 1.

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 24 z dnia 13.06.14 r. + „Przedmiar robót drogi + mosty” z dnia 13.06.14 r.

2. Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 25 udzielonej przez zamawiającego w dniu 13.06.2014. Które pozostałe ilości przedstawione w tabeli są poprawne – w kolumnie o nazwie „ilość” czy w kolumnie o nazwie „Faktyczna ilość przedmiarowa”

Odp. 2.

Zamawiający informuje, że poprawne ilości zawiera „Przedmiar robót drogi + mosty” zamieszczony na stronie zamawiającego dnia 13.06.14 r

3. Czy zamawiający dysponuje aktualnymi poniższymi dokumentami niezbędnymi do realizacji zamówienia nr DT 272.05.2014 o nazwie „Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku”:
 - a. Pozwolenie na budowę
 - b. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z RZGW
 - c. Pozwolenie wodno – prawne
 - d. Wypisy z rejestru działek z potwierdzeniem prawa Zamawiającego do dysponowania tymi gruntami
 - e. Decyzja środowiskowa
 - f. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych

Odp. 3.

Zamawiający dysponuje aktualnymi dokumentami wymienionymi poniżej:

- a. **Pozwolenie na budowę**
- b. **Pozwolenie wodno – prawne**
- c. **Wypisy z rejestru działek z potwierdzeniem prawa Zamawiającego do dysponowania tymi gruntami**
- d. **Decyzja środowiskowa**
- e. **Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych**

Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z RZGW nie jest wymagane - RZGW nie jest zarządcą rzeki Płonki.

4. Prosimy o potwierdzenie przez zamawiającego, że będzie pokrywał wszystkie dodatkowe koszty które będą wynikały z zaleceń zawartych w dokumentach wymienionych poniżej:
- a. Pozwolenie na budowę
 - b. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z RZGW
 - c. Pozwolenie wodno – prawne
 - d. Wypisy z rejestru działek z potwierdzeniem prawa Zamawiającego do dysponowania tymi gruntami
 - e. Decyzja środowiskowa
 - f. Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych
- ponieważ na etapie przetargu w odpowiedziach z dnia 13.06.2014 stwierdził, że powyższe dokumenty „nie są niezbędne do sporządzenia oferty”

Odp. 4.

Zamawiający informuje, że wziął pod uwagę wszystkie zalecenia zawarte w dokumentach wymienionych poniżej:

- a. **Pozwolenie na budowę**
- b. **Pozwolenie wodno – prawne**
- c. **Wypisy z rejestru działek z potwierdzeniem prawa Zamawiającego do dysponowania tymi gruntami**
- d. **Decyzja środowiskowa**
- e. **Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych**

Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z RZGW nie jest wymagane - RZGW nie jest zarządcą rzeki Płonki.

5. Ponieważ Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 13.06.2014 dokonuje zmiany ilości robót prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej poprawionych „Harmonogramów rzeczowo – finansowych” oraz „Formularzy ofertowych drogi i mosty”

Odp. 5.

Zamawiający informuje, że „Formularz ofertowy drogi i mosty” został zamieszczony na stronie Zamawiającego dnia 13.06.14 r.

Zamawiający zamieszcza aktualny „Harmonogram rzeczowo – finansowy”.

6. Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego nr 13 z dnia 13.06.2014r., Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie w jaki sposób należy zamontować wodociąg z otuliną o średnicy 80cm w miejscu gdzie wysokość przeznaczona na montaż wodociągu wynosi zaledwie 72cm. Wg rysunku nr 4 przekrój poprzeczny wynika jednoznacznie że wysokość przeznaczona do montażu wodociągu wynosi 72cm czyli brakuje 8cm aby można było zamontować wodociąg z otuliną. Wykonawca podkreśla że należy doliczyć dodatkową wysokość roboczą na sam montaż podwieszanego wodociągu czyli brakuje jeszcze co najmniej 50cm wysokości. Prosimy o niezwłoczne wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. 6.

Wodociąg z otuliną powinien mieć średnicę 72 cm. Zmienione zostaje miejsce mocowania wodociągu zgodnie z dołączonym rysunkiem szkicowym.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Marcin Piechocki